



TABLICA ROZDZIELCZA TKL




UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SZYBKE WYŁĄCZENIE

$P_i = 46,39 \text{ kW}$
 $P_o = 46,39 \text{ W}$
 $I_o = 83,74 \text{ A}$

PIE	OBIEKT: Budowa instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń biurowych, oraz dwóch sal koncertowych budynku Filharmonii im K. Szymanowskiego. w Krakowie			RYS NR: E1
	LOKALIZACJA: ul.Zwierzyniecka 1 31-103 kraków			SKALA: ---
	INWESTOR:Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie			
	FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlany			
	BRANŻA: Elektryczna			
NAZWA RYS: Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TKL				
DATA: 04.2020	IMIĘ I NAZWISKO		Uprawnienia specjalność.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Jarosik		GPIV-63/191/75 instalacyjno-inżynierska	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż Krzysztof Płaza		MAP/0355/PWOE/07 instalacyjna	

TABLICA ROZDZIELCZA TKL

Spis sztyldzików



Nr sztyl.	Treść napisu
1	Ochronniki przepięciowe
2	Zabezpieczenie nadmierowe sygnalizacji napięcia
3	Sygnalizacja napięcia
4	Wyłącznik główny
5	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe agregatu AG1
6	Zabezpieczenie nadmierowe agregatu AG1
7	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe agregatu AG2
8	Zabezpieczenie nadmierowe agregatu AG2
9	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe agregatu AG3
10	Zabezpieczenie nadmierowe agregatu AG3
11	Zabezpieczenie różnicowo-prądowe ups
12	Zabezpieczenie nadmierowe ups
13	Zabez. różnicowo-prądowe jedn. wew. sala błękitna
14	Zabez. nadmierowe jednostki. wew. sala błękitna
15	Zabez. różnicowo-prądowe jedn. wew. sala złota
16	Zabez. nadmierowe jednostki. wew. sala złota
17	Zabez. różnicowo-prądowe jedn. wew. pom. biurowe
18	Zabez. nadmierowe jednostki. wew. pom. biurowe
19	Zabez. różnicowo-prądowe układ detekcji
20	Zabez. nadmierowe układ detekcji

13	Szyldziki opisowe	20		
12	Wyłącznik instalacyjny nadmierowy	3	NBN106	pr.Hager
11	Wyłącznik instalacyjny nadmierowy	1	NCN106	pr.Hager
10	Wyłącznik instalacyjny nadmierowy	1	NCN110	pr.Hager
9	Wyłącznik instalacyjny nadmierowy	1	NBN116	pr.Hager
8	Wyłącznik instalacyjny nadmierowy	1	NCN116	pr.Hager
7	Rozłącznik bezpiecznikowy	3	LR 603	pr.Hager
6	Wył.różn.-prądowy 1-fazowy	5	CD425V In=25A ΔIn=30mA	pr.Hager
5	Wył.różn.-prądowy 3-fazowy	3	CD440V In=40A ΔIn=30mA	pr.Hager
4	Ochronnik przepięciowy	1	DEHNaugardTNS nr 900-530	pr.Dehn
3	Lampki sygnalizacyjne	1	SVN 129 230V	pr.Hager
2	Wyłącznik mocy	1	HHA125H 3p 125A	pr.Hager
1	Obudowa systemu orion+ poliestyrowa drzwi pełne system +S z wyposażeniem	kpl	FL 216B IP65/1K10	pr.Hager
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	IL.	TYP	UWAGI

PIE	OBIEKT: Budowa instalacji klimatyzacyjnej pomieszczeń biurowych, oraz dwóch sal koncertowych budynku Filharmonii im K. Szymanowskiego. w Krakowie		RYS NR:
	LOKALIZACJA: ul.Zwierzyniecka 1 31-103 kraków		E2
INWESTOR: Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie			
FAZA OPRACOWANIA: Projekt budowlany			1/10
BRANŻA: Elektryczna			
NAZWA RYS: Rysunek montażowy tablicy rozdzielczej TKL			
DATA:	IMIE I NAZWISKO	Uprawnienia specjalność	PODPIS
04.2020			
PROJEKTOWAŁ:	Tadeusz Jarosik	GPIV-63/191/75 instalacyjno-inżynierska	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż Krzysztof Płaza	MAP/0355/PWOE/07 instalacyjna	